

АКТ

по результатам проверки срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, противодымной вентиляции

в ГБУ ДЭС им. А.А. Блоцкого,

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мясоед Журишасгов, д. 88.
стр 1, стр 2, стр 3, стр 4, стр 6.

« 14 » декабря 2015 года

г. Москва

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: директор (заместитель директора по безопасности)

Казановск Л.Ф.

Члены комиссии:

- представитель УСЗН ВАО

Скородумов А.Н., Крашова И.Ю.

- представитель обслуживающей организации ООО "РемБест"

Шмелев А.В.

проверила срабатывание и исправность автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (далее - СОУЭ), противодымной вентиляции (далее - ПДВ).

Комиссия выявила:

системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ПДВ) находятся в работоспособном состоянии, замечания отсутствуют.

№ п/п	Мероприятия, предлагаемые для устранения	Намечаемые сроки устранения	Ответственный исполнитель	Отметка об устранении
1.	<u>Замечаний не</u>			
2.	<u>выявлено</u>			
3.				
4.				
5.				

Примечание:

Выявленные замечания отражены в таблице.

Подписи членов комиссии:

Казановск Л.Ф.

Скородумов А.Н.

Крашова И.Ю.

Макаров А.В.

Шмелев А.В.

Харьков

Скородумов

Крашова

Макаров

Шмелев

АКТ
Внеплановой проверки работоспособности
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Москва

«17» декабря 2015 г.

Проведена внеплановая проверка работоспособности систем:
пожарной сигнализации (АПС) и системы светового оповещения и системы
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), СОТ
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

Общество с ограниченной ответственностью «РемБэст»
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата),
проводившего проверку (работы))

на объекте: ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 88, д. 88 стр. 1, д. 88 стр. 2, д. 88 стр. 3,
д. 88 стр. 4, д. 88 стр. 6.

Внеплановая проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в
период с "14" 12.2015 г. по "17" 12.2015 г.
на основании лицензии МЧС России от "18" ноября 2013г. 77-Б/01171
в соответствии с Государственным контрактом №0373200041514000580-
0093332-04 от 20.07.2015 г., и проектом № _____ выполненным

В результате внеплановой проверки работоспособности средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: системы
пожарной сигнализации (АПС) и системы светового оповещения и системы
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), СОТ находятся в
работоспособном _____ состоянии
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Директор ООО «РемБэст» _____

О.Л. Беляева

Инженер ООО «РемБэст» _____

Представитель Учреждения: _____

Представитель _____

консультант УЭМ ВПО Абрамзон И.Ю. АИ

